

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHOA XÉT NGHIỆM - CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH - THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Tổ 14 - Phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 0215 3824740 - Fax: 0215 3828 836

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số: 209.N/XN - KSBT

1. Tên mẫu: NƯỚC BỂ CHỨA
2. Mã số mẫu: 209 - 5/N - 2026
3. Nơi lấy mẫu: Bể chứa của Nhà máy nước công suất 10.000m³/ ngày đêm,
Bản Nậm Khẩu Hu, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên
4. Mô tả mẫu: Mẫu dạng lỏng đựng trong chai nhựa, bảo quản: 2 - 8⁰ C
Thể tích: 1000 mL Mẫu lưu: 200 mL
5. Thời gian lưu mẫu: Theo quy định của QTQL.16
6. Ngày lấy mẫu: Không có
7. Ngày nhận mẫu: 21/5/2026
8. Thời gian kiểm nghiệm: 21/5/2026 – 01/6/2026
9. Nơi gửi mẫu: Công ty TNHH Quang Phúc Điện Biên
Địa chỉ: Bản Na Lanh, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
10. Tài liệu kèm theo: Không có

11. Kết quả kiểm nghiệm:

TT	Chỉ tiêu phân tích	ĐVT	Giới hạn tối đa	Kết quả	Phương pháp thử
1	Màu sắc	mgPt/L	15	10	TCVN 6185 - 2015
2	Mùi vị	-	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Cảm quan
3	Độ đục	NTU	2	0,42	TCVN 12402-1:2020
4	pH*	-	6,0 - 8,5	8,00	TCVN 6492:2011
5	Clo dư	mg/l	0,2 - 1	0,25	QT.25-HLN
6	Coliform tổng số*	CFU/100mL	< 3	0	TCVN 6187-1 :2019
7	E.coli*	CFU/100mL	< 1	0	TCVN 6187-1 :2019

Kết luận: Hiện tại mẫu NƯỚC BỂ CHỨA đã được xét nghiệm 07/37 chỉ tiêu theo QCDP 01: 2023/ ĐB, Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Điện Biên do UBND tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Quyết định số 33/2023/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 trên cơ sở yêu cầu dịch vụ từ khách hàng, danh mục các chỉ tiêu xét nghiệm tại mục 11 - Phiếu kết quả này.

Mẫu NƯỚC BỂ CHỨA đạt yêu cầu về 07/07 chỉ tiêu theo Quy chuẩn trên./.

Điện Biên, ngày 01 tháng 6 năm 2026

KHOA XN - CDHA - TDCN

P. Trưởng khoa

Nông Thị Khánh Vân



Từ Bá Hải

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Số: 210.N/XN - KSBT

1. Tên mẫu: NƯỚC ĐẦU VÒI 1
2. Mã số mẫu: 210 - 5/N - 2026
3. Nơi lấy mẫu: Đầu vòi 1 của Nhà máy nước công suất 10.000m³/ ngày đêm,
Bản Nậm Khẩu Hu, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên
4. Mô tả mẫu: Mẫu dạng lỏng đựng trong chai nhựa, bảo quản: 2 - 8⁰ C
Thể tích: 1000 mL Mẫu lưu: 200 mL
5. Thời gian lưu mẫu: Theo quy định của QTQL.16
6. Ngày lấy mẫu: Không có
7. Ngày nhận mẫu: 21/5/2026
8. Thời gian kiểm nghiệm: 21/5/2026 – 01/6/2026
9. Nơi gửi mẫu: Công ty TNHH Quang Phúc Điện Biên
Địa chỉ: Bản Na Lanh, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
10. Tài liệu kèm theo: Không có
11. Kết quả kiểm nghiệm:

TT	Chỉ tiêu phân tích	ĐVT	Giới hạn tối đa	Kết quả	Phương pháp thử
1	Màu sắc	mgPt/L	15	10	TCVN 6185 - 2015
2	Mùi vị	-	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Cảm quan
3	Độ đục	NTU	2	0,45	TCVN 12402-1:2020
4	pH*	-	6,0 - 8,5	8,03	TCVN 6492:2011
5	Clo dư	mg/l	0,2 - 1	0,32	QT.25-HLN
6	Coliform tổng số*	CFU/100mL	< 3	0	TCVN 6187-1 :2019
7	E.coli*	CFU/100mL	< 1	0	TCVN 6187-1 :2019

Kết luận: Hiện tại mẫu NƯỚC ĐẦU VÒI 1 đã được xét nghiệm 07/37 chỉ tiêu theo QCVN 01: 2023/ DB, Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Điện Biên do UBND tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Quyết định số 33/2023/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 trên cơ sở yêu cầu dịch vụ từ khách hàng, danh mục các chỉ tiêu xét nghiệm tại mục 11 - Phiếu kết quả này.

Mẫu NƯỚC ĐẦU VÒI 1 đạt yêu cầu về 07/07 chỉ tiêu theo Quy chuẩn trên./.

Điện Biên, ngày 01 tháng 6 năm 2026

KHOA XN - CDHA - TDCN
P. Trưởng khoa



Nông Thị Khánh Vân



Từ Bá Hải

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHOA XÉT NGHIỆM - CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH - THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Tổ 14 - Phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 0215 3824740 - Fax: 0215 3828 836

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số: 211.N/XN - KSBT

1. Tên mẫu: NƯỚC ĐẦU VÒI 2
2. Mã số mẫu: 211 - 5/N - 2026
3. Nơi lấy mẫu: Đầu vòi 2 của Nhà máy nước công suất 10.000m³/ ngày đêm,
Bản Nậm Khẩu Hu, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên
4. Mô tả mẫu: Mẫu dạng lỏng đựng trong chai nhựa, bảo quản: 2 - 8⁰ C
Thể tích: 1000 mL Mẫu lưu: 200 mL
5. Thời gian lưu mẫu: Theo quy định của QTQL.16
6. Ngày lấy mẫu: Không có
7. Ngày nhận mẫu: 21/5/2026
8. Thời gian kiểm nghiệm: 21/5/2026 – 01/6/2026
9. Nơi gửi mẫu: Công ty TNHH Quang Phúc Điện Biên
Địa chỉ: Bản Na Lanh, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
10. Tài liệu kèm theo: Không có

11. Kết quả kiểm nghiệm:

TT	Chỉ tiêu phân tích	ĐVT	Giới hạn tối đa	Kết quả	Phương pháp thử
1	Màu sắc	mgPt/L	15	10	TCVN 6185 - 2015
2	Mùi vị	-	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Cảm quan
3	Độ đục	NTU	2	0,59	TCVN 12402-1:2020
4	pH*	-	6,0 - 8,5	8,01	TCVN 6492:2011
5	Clo dư	mg/l	0,2 - 1	0,24	QT.25-HLN
6	Coliform tổng số*	CFU/100mL	< 3	0	TCVN 6187-1 :2019
7	E.coli*	CFU/100mL	< 1	0	TCVN 6187-1 :2019

Kết luận: Hiện tại mẫu NƯỚC ĐẦU VÒI 2 đã được xét nghiệm 07/37 chỉ tiêu theo QCVN 01: 2023/ DB, Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Điện Biên do UBND tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Quyết định số 33/2023/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 trên cơ sở yêu cầu dịch vụ từ khách hàng, danh mục các chỉ tiêu xét nghiệm tại mục 11 - Phiếu kết quả này.

Mẫu NƯỚC ĐẦU VÒI 2 đạt yêu cầu về 07/07 chỉ tiêu theo Quy chuẩn trên./.

Điện Biên, ngày 01 tháng 6 năm 2026

KHOA XN - CĐHA - TDCN

P. Trưởng khoa

Nông Thị Khánh Vân



Từ Bá Hải